


- woningtype 1/2 dubbelhuis 1st. 24 eenheden
- woningtype 3/4 enkelhuis 122st. 121 eenheden
- Totaal: 144 eenheden
- TRAFI P.E.B.


DEM. - TERRENAFWERKING = N.A.P. + 0,24m
 - ALLE HOOGTEMATEN IN METERS t.a.v. N.A.P.

- DWA 1e FASE : BUNGALOWPARK 1 t/m 63 AANSLUITEN**
DRINKWATERAFAUTOMAAT (ZIE DETAIL A)
- HOOFDWATERAANSLUITING IN BOUWKUNDIGE KAST (ZIE DETAIL B)
 - ONDERGRONDSE AFSLUITER + INBOUWGARNITUUR + STRAATPOT
 - ONDERGRONDSE AFSLUITER (FLENS/MOF-AANSL.) + INBOUWGARNITUUR + STRAATPOT
 - PVC AFTAPPETJE (B.V. VORSTVRIJ) MAKEN INSTALLATIE)
 - HPE 25x20,0mm 1,0 MPa, Kiwa Keur
 - - - HPE 32x20,0mm 1,0 MPa, Kiwa-Keur
 - HPE 50x40,0mm 1,0 MPa, Kiwa Keur
 - - - HPE 63x41,0mm 1,0 MPa, Kiwa Keur
 - PVC 110x101,6mm 1,0 MPa, Kiwa Keur

15 ME1999



PROFIEL SCHETS LEIDINGEN



DETAIL DRINKWATER-TAPAUTOMAAT



DETAIL WATERMETEROPSTELLING IN BUNGALOW

GEWAZIGD		BUNGALOWPARK * AGUARONDE *		TE LEMMER	
D.O.	PAR	03-06-1993	1.0	NR. 83.0005	BLAD 2
03-07-1993	1.0	03-07-1993	1.0	NR. 83.0005	BLAD 2
02-12-1993	SVDS	02-12-1993	SVDS	NR. 83.0005	BLAD 2
03-08-1994	AVD	03-08-1994	AVD	NR. 83.0005	BLAD 2
04-03-1995	RBL	04-03-1995	RBL	NR. 83.0005	BLAD 2
04-04-1995	AVD	04-04-1995	AVD	NR. 83.0005	BLAD 2
04-05-1995	1.0	04-05-1995	1.0	NR. 83.0005	BLAD 2

FORMAAT: A0
 HOOFDWERK: 1:500
 TITEL: DRINKWATERLEIDING INSTALLATIE
 REKREACONSULT
 adviesburo voor recreatie-techniek
 HOOFDWERK: 1:500
 TEL. 075-310606
 FAX 075-703047
 POSTBUS 486
 1500 EL ZANDAM